

AeraMax® Pro AM2 PURIFIE JUSQU'À 25 M²

ÉLIMINE PLUS DE 99.99% DU COVID-19*

Lors de tests récents, les **purificateurs d'air AeraMax Pro de Fellowes** ont démontré leur capacité à **éliminer le Covid-19***, grâce à une combinaison de technologies intelligentes et intégrées - uniquement chez Fellowes.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du système (HxLxP en cm)	57.4 x 35.7 x 10.3
Poids du système (filtres inclus)	4.8kg
Nombre de Vitesse	5
Mode	Auto, Manuel, Présentiel
Flux d'air, 5 vitesses (m ³ /h)	60 / 73 / 87 / 109 / 170
Niveaux de pression sonore pour chaque vitesse (dB)	38, 42, 51, 60, 66
Alimentation	220-240V, 50/60Hz, 2A
Consommation électrique (W)	4 / 7 / 12 / 40 / 70
Certification de sécurité électrique	TUV, GS, CE
Certification de non-émission d'ozone	UL2998: Report 1001231822-3923572
Moteur	Moteur unique : moteur à courant continu sans balais, protection thermique et contre les surintensités, conçu pour un faible bruit, et une utilisation continue à long terme et à haut régime
Entrée/sortie d'air	Côtés/dessus
Panneau de contrôle	Écran tactile capacitif
Capteurs	EnviroSmart™ - COVs, sons et mouvement
Matériau du boîtier	ABS stabilisé contre les UV
Température/humidité requises	10-40°C - jusqu'à 60%
Surface couverte (en M2)	15 (5 ACH ¹), / 25 (3 ACH ¹)
Garantie	3 ans



CONFIGURATIONS

	Code	Dimensions
AM2	9540401	574 x 357 x 103 mm
Sur pieds	9540901	390 x 405 x 210 mm

AM2 sur pied : 625 x 405 x 210 mm

* Air Change per Hour - Taux de renouvellement d'air par heure




	Configuration Filtre Standard	Filtre HEPA Véritable	Filtre au charbon actif (Odeurs/COVs)	Pré-filtre
Type de filtre	Filtre 45mm - 50% charbon actif, 50% HEPA véritable	Filtre HEPA véritable 45mm	Filtre au charbon actif 45mm	Pré-filtre de remplacement
Durée de vie estimée du filtre	12 mois	12 mois	12 mois	6-12 mois
Taille - pack	Pack de 1	Pack de 1	Pack de 1	Pack de 4
Code	9544501	9544301	9544601	9608401

AeraMax Pro AM2

Recyclabilité

Pourcentage du produit et du packaging qui peuvent facilement être séparés pour être recyclés



Consommation énergétique

Vitesse	1	2	3	4	5	Mode automatique Moyenne (1-4)
kWh annuel	61.32	87.60	122.64	350.40	613.20	155.49

Le coût moyen annuel basé sur un fonctionnement 24/7 pour un AM2 est de **27,24€**, basé sur un coût d'électricité à 0,1752 par kWh, ce qui correspond au prix standard du KW/H Professionnel en France au 01/01/2023*. Ce qui, en équivalence, est moins coûteux qu'un réfrigérateur de classe énergétique A.** **

*<https://www.fournisseur-energie.com/prix-kwh/#:-:text=Le%20prix%20du%20kWh%20est,par%20kWh%20en%20option%20base>

**<https://www.confused.com/gas-electricity/guides/appliances-how-much-do-yours-cost-to-run>

Après-vente

Entretien :

Quelque soit les configurations de filtres : 100% HEPA, Hybride ou 100% charbon, le filtre doit être remplacé en moyenne tous les 12 mois.

Nettoyage :

Essayez avec un chiffon microfibre humide. N'utilisez pas de solution de nettoyage.

Manipulation et stockage :

Lire et suivre toutes les instructions et tous les avertissements avant l'utilisation. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

Assistance :

Cet appareil est couvert par une garantie de 3 ans. Pour toute question relative au produit ou pour toute information complémentaire, notre équipe du service clientèle peut être contactée au numéro gratuit 01 78 64 91 00.

Certifications

Sécurité électrique



Déclaration de conformité Fellowes Benelux B.V.

Gesworenhoeckseweg 3a, 5047 tm Tilburg, Pays-Bas déclare que le(s) modèle(s) de produit(s) AeraMax® Pro SE sont conformes aux exigences de :

[2011/65/EU+2015/863/EU] - Directive sur la restriction des substances dangereuses

[2014/30/EU] - Directive sur la compatibilité électromagnétique

[2012/19/EU] - Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

[2014/35/EU] - Directive sur la basse tension

Exposition humaine aux champs électromagnétiques

Aux normes européennes harmonisées suivantes (normes EN) et aux normes CEI

SÉCURITÉ

EN 60335-1: 2012/A2:2019

EN 60335-2-65: 2003/A11:2012

COMPATIBILITE ELECTRIQUE (EMC)

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

BS EN 62233: 2008

GS: German Product Safety Act (ProdSG) AFPS GS 2019:01 PAK for PAHs

Fellowes Europe s'engage à adhérer à tous les aspects de REACH, y compris les obligations d'enregistrement et de notification de l'ECHA, lorsque de telles exigences se présentent ; et à ce que toutes les restrictions, interdictions et obligations de communication dans le cadre des substances limitées ou très préoccupantes soient respectées et appliquées.


AeraMax Pro AM2

Certifications

Performance du produit



Nos machines sont certifiées AHAM, qui permet de fournir le classement CADR.



Nos machines sont homologuées UL2998 et ne produisent pas d'ozone.



Le filtre H13 est certifié selon la norme EN1822



Le niveau sonore de nos machines est testé selon la norme ISO 3746

Test de virus

Fellowes s'engage à tester l'efficacité de sa gamme de purificateurs d'air AeraMax Pro par le biais d'organismes de test indépendants et de normes externes afin de prouver leurs performances.

Fellowes s'engage à suivre un processus de test développé avec des laboratoires accrédités et totalement indépendants. AeraMax PRO est certifié pour éliminer 99,99% des Covid-19, des coronavirus* et de la grippe H1N1.

SARS-CoV-2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Prodotto descritto	Fellowes AeraMax Professional AM2
Colore	Natural color (grey / white) (RIF)
Marchio	Fellowes
Tipologia del test	Deposition tests to the collection of air particles for microbial measurement Fellowes AeraMax Professional™ is certifying the composition of the captured particles
Metodologia	Including a viral agent, during the test several samples are produced collecting samples and analyzing the infectious risk based on cell culture and real-time PCR analysis

RESULTS

This experiment demonstrates that the Fellowes AeraMax Pro AM2 air purifier was able to completely eliminate the airborne viral load of SARS-CoV-2. In the experiment, the value of the PCR cycle based sample is compared to the non-purified sample, which had a value of 20.

Therefore, the Fellowes AeraMax Pro AM2 air purifier is able to eliminate 99.9999% of the aerosolized SARS-CoV-2, with the air passing through the purifier a single time.

Genova 07/23/2021
Prof. A. Ianni, MD PhD.

Coronavirus 229E*

Test Summary

The following product has been tested by Shanghai VESPU Chemical Technology Service Co., Ltd as outlined in report: WP-23030108 (C-010).

Product Description
AeraMax Pro

Manufacturer
Fellowes

Test specification
Technical specification for disinfection (GB001.2.3.3)

Test Method
Determination of removal efficiency of HCoV 229E following aerosolization of the virus into a 200L environmental test chamber. The device operated at max speed and sensor ON during test.

Additional SKUs
AeraMax Pro

RESULTS

The AeraMax Pro air purifier product was demonstrated to achieve 99.99% airborne virus reduction within the first hour of operation at the highest air flow rate. The below table shows is the test summary based on the tested product with the installed filters.

View	H13V-229E Virus-229E
Filter	AeraMax Pro AM2 Pro
Filter	Pro Silver Carbon Filter (HEPA Filter)
Time	Natural Exponential Rate (%)
0:00	100
0:30	99.99
1:00	99.99
1:30	99.99

Additional Activity Rate Curve

Shanghai VESPU Chemical Technology Service Co., Ltd
Building 9, Building 10, Building 101, Yansu Urban Industrial Park, Lane 139, Guozuo Road, Yansu District, Shanghai (200900) www.vespu.com

H1N1**

TEST CERTIFICATE

INDEPENDENTLY TESTED BY
airmid
airmidtesting.com

The following products have been tested by airmid (testing report as outlined in report):
AERAMAX229E

Product Description
Fellowes AeraMax Pro AM2

Manufacturer
Fellowes (FELLOWES/2023/02)

Validation Period
1 Year

Outline of Test Method
Determination of removal efficiency of Influenza A (H1N1) following aerosolization of the virus into a 200L environmental test chamber.

Additional SKUs
AeraMax Pro AM20, AM21, AM22, AM23, AM24, AM25, AM26, AM27, AM28, AM29, AM30, AM31, AM32, AM33, AM34, AM35, AM36, AM37, AM38, AM39, AM40, AM41, AM42, AM43, AM44, AM45, AM46, AM47, AM48, AM49, AM50, AM51, AM52, AM53, AM54, AM55, AM56, AM57, AM58, AM59, AM60, AM61, AM62, AM63, AM64, AM65, AM66, AM67, AM68, AM69, AM70, AM71, AM72, AM73, AM74, AM75, AM76, AM77, AM78, AM79, AM80, AM81, AM82, AM83, AM84, AM85, AM86, AM87, AM88, AM89, AM90, AM91, AM92, AM93, AM94, AM95, AM96, AM97, AM98, AM99, AM100

RESULTS

The following AeraMax Pro has been shown to remove 99.99% of airborne virus within 25 minutes of operation.

airmid

16 JAN 2024

Dr Bruce Mitchell
Chairman/CEO
Airmid Testing Ltd

Dated

airmid